



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091 Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

«28» февраля 2019 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 38-6

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 78/1, на основании распоряжения (приказа) № 38-6 от «25» января 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 314» (здание дошкольного образовательного учреждения).

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.02.2019 с 15 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

28.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

..20 г. с .. час. .. мин. по .. час. .. мин. Продолжительность .. час. .. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 05 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 33 мин.
29.01.2019 г. заведующий Юдина Н.А. ✓

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Юдина Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 12 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,06 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из физкультурного зала в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,06 м. район группы № 8 ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша № 1 в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: - 1. 31 м. (район группы № 8) ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина центрального эвакуационного выхода в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,79 м. (район группы № 8) ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 1 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша № 2 в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: - 1. 29 м. (район группы № 1) ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 3 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 2 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша № 3 в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: - 1. 19 м. (район группы № 3) ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 11 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 10 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 9 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 8 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 5 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 4 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 4 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша № 4 в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: - 1,19 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 1 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты группы № 7 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 1,07 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На объекте защиты помещение производственного назначения функциональной пожарной опасности Ф5.1 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) на класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 (помещение подготовки к школе) (помещение № 1.36 по проекту) пп. «о» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ

На объекте защиты помещение складского назначения функциональной пожарной опасности Ф5.2 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) на класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 (помещение методиста) (помещение № 1.76 по проекту) пп. «о» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ

На объекте защиты помещение складского назначения функциональной пожарной опасности Ф5.2 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) на класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 (помещение логопеда) (помещение № 1.77 по проекту) пп. «о» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ

На объекте защиты в нарушение п. 13.3 6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветильников приборов менее 0,5 м. (кабинет бухгалтерии, кабинет изо-студии).

складское помещение в районе музыкального зала, район групп №№2, 5, 7) ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол(ы) об административном правонарушении № 403-36/2019/1 от 28.02.2019 г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – Юдиной Н.А.

2. Предписание № 38-6/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «28» февраля 2019 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 03.04.2020 г.

4. Проверочный лист (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 28.02.2019 года

5. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 28.02.2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«28» февраля 2019 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы
Быкадоров Игорь Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ____ стр. со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)